

Québec, le 23 janvier 2013

M. Michel Martin
Hilti Canada
2360 Meadowpine Boul.
Mississauga, Ontario
L5N 6S2

Objet : Évaluation d'un produit d'ancrage HIT-HY 10 PLUS
N/Dossier : BC-12-076

Monsieur,

Vous nous avez soumis un produit d'ancrage pour béton HIT-HY 10 PLUS de Hilti pour évaluation en juillet 2012.

Les résultats obtenus démontrent que ce produit d'ancrage rencontre les exigences du Ministère, c'est-à-dire que la résistance minimale à la l'arrachement est supérieure à 40 kN (moyenne de deux échantillons : 50 kN et 43 kN, 80% et 70% du témoin).

Ce produit sera inscrit à la Liste des matériaux relatifs au béton de ciment éprouvés par le Laboratoire des chaussées, version 2013.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Recevez, Monsieur, nos meilleures salutations.



Nadia Pouliot, ing. Ph.D.
Secteur béton et métallurgie